



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,  
Тел. (4932) 95-70-56

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Контрольной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

г. Иваново

«29» апреля 2021 г.

11 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Берегов Евгений Александрович** – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36;

**Первунин Владислав Евгеньевич** – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»;

**Жеганина Татьяна Александровна** – заместитель главного бухгалтера Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков».

**Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций**

**СЛУШАЛИ:** Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановой проверки (акт № 21/п от 09.04.2021 г.) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ о подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций осуществляющих подготовку проектной документации, в отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:



№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1.	ООО «Альтернатива Климат-Т»	3702065685	<p><b>При осуществлении подготовки рабочей документации внутренних инженерных систем:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования;</li> <li>- водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- электроснабжения</li> </ul> <p>офисного здания ООО "Завод ПСМ", расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 73, в рамках исполнения Договора № 102/2019 от 26.08.2019 г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Не соблюдены требования, предъявляемые к устройствам для удаления воздуха за пределы здания класса ЕНА 1 в атмосферу, а именно не выдержано расстояние от устройства для удаления воздуха до соседних зданий не менее 8 м – нарушение п. А.2.3 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Национальный стандарт РФ. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования", п. 10.8 СП 60.13330.2016. "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003";</p> <p>2) Расхождение текстовой и графической частей в фирме изготовителе автоматической запорно-регулирующей арматуры для подключения стояка к магистрали и отсутствие расчетного показателя настройки балансировочных клапанов и их пропускной способности;</p> <p>3) Несоответствие выбора автоматических выключателей нагрузке, не учтен минимальный резерв по нагрузке менее 10% – нарушение СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	



[www.sro-a.ru](http://www.sro-a.ru)

[info@sro-a.ru](mailto:info@sro-a.ru)

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,  
Тел. (4932) 95-70-56

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановой проверки:

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»:

- 1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685.

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»:

- 1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Контрольной комиссии**

**Секретарь  
Контрольной комиссии**



**Е.А. Берегов**

**Т.А. Жеганина**